



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 369

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие
«Микропроцессорные технологии».

Адрес: 630110, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 24/4, оф. 2 этаж.
Фактический адрес: 630110, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писемского, д.
24/4.

Факс: +7 (383) 303-40-14, e-mail: 01@i-mt.net.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Лайм регистратор дуговых замыканий оптический,
Цифровое устройство защиты от дуговых замыканий Лайм-Плюс,
выпускаемые по ТУ 3433-004-62887456-2015.

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов
по шкале MSK-64), ГОСТ 17516.1-90 (группа механического исполнения М43),
ГОСТ 23216 в части прочности при транспортировке (группа соответствия С)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протоколов испытаний №№ 176-21/03, 177-21/03 от 19.03.2021 года, выданных Испытательным
центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС
RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью**
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12,
корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: **СБ.ОС.011**

Дата регистрации: **31.03.2021**

Срок действия сертификата: **30.03.2024**

Руководитель органа
по сертификации

Родзивон Г.А.
(ФИО)


(подпись)

Санкт-Петербург

