



оттпр. 08.06.

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
филиал «Восточные электрические сети»**



630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 230, Приемная тел. (383) 289-26-59, факс (383) 279-84-42.
e-mail: Kanc@vs.nske.ru, Получатель ЗАО "РЭС" р/счет 40702810100000003612

В Дирекции "Алемар" ОАО "Межтопэнергобанк" г. Новосибирск к/счет 30101810300000000728 ИНН 5406291470, КПП 540601001
БИК 045004728 Коды ОКПО 74932541, ОКОГУ 41002, ОКАТО 50401386000, ОКВЭД - 40.10.2 40.10.3 ОКФС - 16 ОКОФП - 67

От 06.06.11 г.

№ 08-13-01/36

Директору ООО НПП

На №31 от 02.06.2011

«Микропроцессорные технологии»

К.С. Ерёмину

*Отзыв о работе устройств
РЗА типа БЗП-02, ЗЗП*

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

Филиал «Восточные электрические сети» ЗАО РЭС эксплуатирует 61 микропроцессорный комплект защит типа БЗП-02. Устройства зарекомендовали себя как достаточно надёжные, функциональные, простые в эксплуатации.

БЗП-02, на наш взгляд, обладают рядом преимуществ по сравнению с конкурентами, такими как:

1. Возможность реализации функции АЧР непосредственно на присоединении;
2. Отображение и регистрация токов замыкания на «Землю» в первичных величинах;
3. Близкое расположение производителя и его активная политика, направленная на поддержку клиента;
4. Возможность использования блока в качестве защит различных присоединений (вводной выключатель, отходящее присоединение, секционный выключатель).

На подстанциях филиала установлено 2 устройства, реализующих функцию селективной защиты присоединений от однофазных замыканий на землю серии ЗЗП. Инновационный принцип отыскания поврежденного присоединения, реализованный в устройствах серии ЗЗП, значительно снизил трудозатраты и затраты времени оперативного персонала на отыскание «земли».

Директор

В.С. Балханаков

П.В. Велигуров
289-26-85