

от 03.04.2025г. № МР1-СМ/07/2895

на _____ от _____

Генеральному директору ООО
НПП «Микропроцессорные
технологии»
М.Г. Пирогову

О применении
УРЗА «Люттик-Т»

Уважаемый Михаил Геннадьевич!

В 2024 году в филиале ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» на отходящей кабельной линии КЛ-623 ПС 110кВ Индустриальная было установлено и введено в эксплуатацию устройство релейной защиты «Люттик-Т», производства НПП «Микропроцессорные технологии»

Устройство обеспечивает все необходимые функции защиты и автоматики для данного присоединения, а также предоставляет информацию по происходящим с устройством событиям. За время эксплуатации были зафиксированы моменты правильной работы УРЗА при коротком замыкании на линии КЛ-623. На данный момент дефектов и неисправностей выявлено не было. Замечаний и нареканий к работе устройства пока не имеется.

Начальник СРЗАИиМ филиала ПАО
«Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Фомченков В.А.